

Spett.le
Amministrazione Comunale
di Feltre

Oggetto: Integrazione “Studi di compatibilità sismica”

Negli studi di compatibilità sismica dei “PI Villabruna-Foen-Umin” (febbraio 2010), “PI Vellai-Zermen” (Aprile 2010), PI Anzù-Villapaiera-Nemeggio-Celarda sono state eseguite prove geofisiche per evidenziare la velocità Vs dei “terreni”, il bedrock sismico e la frequenza di risonanza propria del sito. I risultati non sono omogenei, variano di zona in zona, per cui si ritiene che le indagini geofisiche eseguite nei P.I., siano valide per i singoli siti di misura. Esse potranno essere utilizzate per i siti immediatamente adiacenti ai siti investigati, purchè i litotipi, la morfologia superficiale e sepolta, l'idrogeologia, e le caratteristiche sismiche siano compatibili a quelle riscontrate nell'area in studio.

In tutti gli altri casi, zone nuove e singoli fabbricati, le indagini in sito dovranno essere integrate con le modalità previste nel capitolo “*Direttive per le “zone omogenee in prospettiva sismica”*”.

Il geologo

